

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 193/1/1-9**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 99 «Топ-Топ»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору С.В. Печурин от «27» сентября 2021 года, № 193, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «29» сентября 2021г., 10 час. 00 мин. по «12» октября 2021г., 10 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Беляковой Е.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

здания и помещений МБДОУ «ДС № 99 «Топ-Топ» по адресу: г. Норильск, ул. Хантайская, 25.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с И.О. заведующего МБДОУ «ДС № 99 «Топ-Топ» Акиньшиной Е.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
193/1/1	Не предоставлена документация подтверждающая класс пожарной опасности и пока-	<b>п. 25 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b> В случае установления требований пожарной безопасности	



193/1/2	<p>Табло «Выход», над эвакуационным выходом из п. № 6 в п. № 12 (согласно тех. паспорту) не работает при включении системы оповещения и эвакуации людей.</p>	<p><b>П. 23 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b></p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p><b>ч.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p><b>ч.3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p><b>ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности</b></p> <p>Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).</li> </ul> <p><b>ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.</p> <p><b>ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>п. 3.13 НПБ 104-03</b></p> <p>Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения</p>	01.01.2022
193/1/3	<p>На тех. этаже в п.№ 1(согласно тех. паспорту) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника</p>	<p><b>п. 35 п/п «в» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b></p> <p>Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами</p>	01.01.2022



193/1/4	На тех. этаже в п.№ 3(согласно тех. паспорту) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	<b>п. 35 п/п «в» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b> Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	01.01.2022
193/1/5	На тех этаже из п. № 2 в п. № 1 (согласно тех. паспорту) устройство для самозакрывания двери находится в неисправном состоянии	<b>п. 14 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b> Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	01.01.2022
193/1/6	Не проведены испытания системы пожарной сигнализации эксплуатируемой сверх срока службы, установленного изготовителем. Срок службы приемно-контрольного прибора «Сигнал-20П» согласно руководству по эксплуатации - 10 лет. Срок службы блока сигнально пускового «С2000-КПБ» согласно руководству по эксплуатации - 10 лет.	<b>п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b> При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	01.01.2022
193/1/7	На 3 этаже в п. №43(согласно тех. паспорту) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	<b>п. 35 п/п «в» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b> Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	01.01.2022
193/1/8	На 3 этаже в п. № 44(согласно тех. паспорту) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	<b>п. 35 п/п «в» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b> Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	01.01.2022
193/1/9	На 3 этаже в п. № 42(согласно тех. паспорту) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	<b>п. 35 п/п «в» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</b> Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	01.01.2022

Наименование нормативного правового акта РФ (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.
3.	НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"



Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
по пожарному надзору  
Белякова Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«12» октября 2021г.



Предписание для исполнения получил:

*и.о. зав. юридическим управлением Е.Н. Макашина*  
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«12» октября 2021г.